



РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО : Обявена от Районна здравноосигурителна каса - Габрово обществена поръчка с предмет :

„СМР за полагане на външна топлоизолация върху фасадите на цялата сграда на РЗОК-Габрово и полагане на минерална вата в пространството между окачения таван и покривната плоча”, публикувана в Регистъра на АОП на 30.12.2014г. с УИН: 00207-2014-0130.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са писмени въпроси по реда на чл. 29 (1) от ЗОП, свързани с горната обществена поръчка.

В изпълнение на чл. 29 (2) от Закона за обществените поръчки (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) Районна здравноосигурителна каса - Габрово прави следните разяснения :

Въпрос № 1 (вх. № 70-00-04/08.01.2015 г.).

Заинтересовано лице е копирало част от таблицата с КСС (Приложение № 13 към тръжната документация) така:

1.	Изпълнение Топлоизолационна система EPS-F 8см./ Топлоизолация EPS-F, Лепило-шпакловъчна смес, Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155мм, Универсален грунд, Силиконова мазилка К 1,5мм, Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади, Профил с водооткапваща функция към цокълна част и еркери/, включително монтаж и демонтаж скеле.	м3	910,00
2.	Изпълнение Топлоизолационна система XPS-F 2см. по страници на врати, прозорци и др./Топлоизолация XPS-F 2см., Лепило-шпакловъчна смес, Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155мм, Универсален грунд, Силиконова мазилка К 1,5мм, Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади/, включително монтаж и демонтаж скеле	м3	478,00

3.	Изпълнение Топлоизолационна система XPS-F 4см. по цокли /Топлоизолация XPS-F 4см., Лепило-шпакловъчна смес, Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155мм, Универсален грунд, Мозаечна мазилка /, включително монтаж и демонтаж скеле	м3	31,50
4.	Изпълнение Топлоизолационна система по комин с каменна вата /Топлоизолация - каменна вата - 130кг/м.куб., деб. 5см., Лепило-шпакловъчна смес, Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155мм, Универсален грунд, Силиконова мазилка К 1,5мм, Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади /, включително монтаж и демонтаж скеле	м3	51,68
5.	Изпълнение Топлоизолационна система с минерална вата - 10см. Над окачен таван /Топлоизолация -минерална вата, деб.10см., включително монтаж и демонтаж окачен таван и скеле	м3	138,00

Поставеният въпрос е : „Моля да уточните дименсиите по горните позиции”.

Отговор.

Очевидно се касае за неправилно посочване на мерните единици поради техническа грешка. Заинтересованите участници следва да имат предвид когато подготвят своите оферти, че за редове 1, 3, 4 и 5 мерната единица е „м²” (квадратен метър). За ред 2 мерната единица е „м” (линеен метър).

Въпрос № 2 (вх. № 70-00-05/09.01.2015 г.).

Заинтересовано лице е копирало част от таблицата с КСС (Приложение № 13 към тръжната документация) така:

2.	Изпълнение Топлоизолационна система XPS-F 2см. по страници на врати, прозорци и др./Топлоизолация XPS-F 2см., Лепило-шпакловъчна смес, Армираща алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, Набивен дюбел 155мм, Универсален грунд, Силиконова мазилка К 1,5мм, Профил за оформяне на външен ъгъл по фасади/, включително монтаж и демонтаж скеле	м3	478,00
----	--	----	--------

Поставеният въпрос е : „Моля да уточните дименсията по горната позиция, тъй като по приблизителни замервания на дограмата на фасадата посоченото количество на страниците би следвало да е в линейни метри. Ако е в линейни метри моля да уточните ширината на страниците”.

Отговор.

Както вече бе уточнено с отговора на първия въпрос е допусната техническа грешка, в резултат на което са посочени неправилно мерните единици – на всички редове е било изписано кубични метри (м³).

При подготовката на своите оферти заинтересованите участници следва да имат предвид, че мерната единица за ред 2 от таблицата с КСС е „м”

(линеен метър). В случая разгънатата дължина на страниците на вратите, прозорците и др. е 478.⁰⁰ линейни метра.

Ширината на страниците е 13 см. (тринадесет сантиметра).

Настоящото разяснение е публикувано в профила на купувача <http://www.nhif.bg/web/guest/471> и е изпратено по електронна поща на лицата, отправили искания за разяснения.

Захари Дошков, Директор на РЗОК - Габрово

