



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА  
СТОЛИЧНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1408, ул. "Енос" № 10, вх. Б

[www.nhif.bg](http://www.nhif.bg)

тел: +359 2 965 6746

факс: +359 2 858 1802

Гр. София  
18.04.2019г.

СТОЛИЧНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА СОФИЯ
Изм. № 70-00-28/1
Дата: 14-04-2019 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

**ОТНОСНО:** Писмени разяснения по чл. 180 от ЗОП

В отговор на писмено запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и на климатици в работни и сървърни помещения на СЗОК, включително доставка и монтаж на резервни части“, в съответствие с изискванията на чл. 180 от Закона за обществените поръчки, в профила на купувача на РЗОК – София град се публикуват разяснения, както следва:

**Въпрос 1:** „Фиксирани цени за част от ремонтните работи и манипулации“ от таблицата включва ли частите, консумативите и материалите?

**Отговор:** В цитираната таблица са включени някои от най-често извършваните ремонтни дейности. Сумите в таблицата касаят само положения труд за конкретната работа. Частите, консумативите и материалите се калкулират отделно.

**Въпрос 2:** Въпрос по позиция 10 от таблицата - Какво точно се изисква по позиция 10 от таблицата „Ремонт вътрешно тяло – припой“?

**Отговор:** При констатиран пропуск на хладилен агент във вътрешното тяло, следва да се направи медно-фосфорен припой на засегнатия участък.

**Въпрос 3:** По позиция 20 – „Зареждане на климатична техника с хладилен агент (фреон) R22“. Този фреон вече е забранен за употреба. Как да дадем цена и ако дадем цена 0.00 лв. без ДДС ще ни отстраните ли, съгласно текст от Приложение № 9, че не се допускат нулеви стойности?

**Отговор:** Предоставяме Ви възможност за избор на заместител на хладилен агент R22, като очакваме гаранции от Ваша страна, че тази подмяна няма да се отрази на параметрите на работа на климатичната система.

**Въпрос 4:** Въпрос по позиции, започващи с „подмяна“. Ако допуснем, че в цените са включени и части, няма как да ги ценообразуваме, защото за различните марки, модели и големини (мощности) цените на частите са различни. Също така да отбележим, че за по-старите модели може и да няма части дори и във фирмите - вносители.

**Отговор:** В отговора на Въпрос 1 беше изяснено, че цените, които се посочват в таблицата са единствено и само за положения труд и няма проблем за ценообразуването на частите при различни марки и модели климатици.

В раздел V, т. 3 от Тръжната документация е записано изискването „предлаганите от участниците резервни части и консумативи задължително да бъдат нови, неупотребявани, оригинални (от фирмата производител) или съвместими (с нужните характеристики)“. Т.е. при невъзможност да бъдат доставени оригинални части и консумативи, следва да се доставят и монтират съвместими такива – нови, с нужните характеристики и параметри.

ДИРЕКТОР СЗОК  
ГЕРГАНА АНДРЕЕВА



№ 2 от 33М