



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - БУРГАС

БУРГАС 8018 ПАРК"ЕЗЕРО"
ТЕЛ: 056/806616 056/806611
ФАКС: 056/806613

e-mail: burgas@nhif.bg

Гр. Бургас

10.12.2019 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: Писмени разяснения по чл. 189 ЗОП

В отговор на писмено запитване във връзка с обществена поръчка с предмет „Извършване на текущи строително-монтажни работи в сградата на РЗОК-Бургас“, в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона за обществените поръчки, в профила на купувача на РЗОК-Бургас, се публикуват разяснения, както следва:

Въпрос: „По позиция № 1 – Подмяна (демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на нова) на врата с автомат и каса на главния вход на сградата на РЗОК-Бургас – не е уточнено в техническата спецификация каква е квадратурата на вратата и от какъв материал да бъде изработена – ПВЦ или алуминий. Уточнението е необходимо с оглед коректното представяне на офертна цена.“

Отговор: По позиция № 1 – размерът на вратата е: 200/210 см, разделена на две половини, като едната се фиксира, но също може да се отваря при необходимост, материал алуминиев профил.

Въпрос: „По позиция № 7 – Монтаж на открити тръби на радиатори от локалната отоплителна система в закрит канал в коридорите на сградата – не е уточнено от какъв материал ще бъдат тръбите. Уточнението е необходимо с оглед коректното представяне на офертна цена.“

Отговор: По позиция № 7 – материал на тръбите – стандартна многослойна тръба за парно с алуминиева вложка с изолация.

Въпрос: „По позиция № 12 – Демонтаж на съществуващи, доставка и монтаж на нови ЛЕД осветителни тела за окачен таван – не е уточнена формата или мощността на осветителните тела. Уточнението е необходимо с оглед коректното представяне на офертна цена.“

Отговор: По позиция № 12 – ЛЕД осветителни тела – всяко тяло да е с размери 600/600 мм, и сила на осветяване не по-малко от 5200 лумена.

Въпрос: „По позиция № 13 – Подмяна на компрометирани минералфазерни пана – посочен е броя, но не и размера на паната. Уточнението е необходимо с оглед коректното представяне на офертна цена.“

Отговор: По позиция № 13 – Размер на паната 600/600 мм с мин. дебелина 12 мм.

ДИРЕКТОР НА РЗОК - БУРГАС

Д-Р ХРИСТО ДОБРЕВ

